



香港核电投资有限公司  
Hong Kong Nuclear Investment Co. Ltd

香港九龙红磡海逸道 8 号  
8 Laguna Verde Avenue, Hung Hom  
Kowloon, Hong Kong

电话 Tel (852) 2678 8111  
传真 Fax (852) 2760 4448  
网址 Website [www.hknuclear.com](http://www.hknuclear.com)

2014 年 12 月 17 日

## 香港核电投资有限公司公布 大亚湾核电站发生 0 级运行事件

香港核电投资有限公司（港核投）今天公布大亚湾核电站于本年12月16日（星期二）录得一宗「非等级核电站运行事件」（又称为零级运行事件）。在国际原子能机构制定的「国际核事件分级表」（请参阅附图）中被评为非等级（即零级）的「核电站运行事件」并无核安全影响，亦不会对外界环境及公众安全构成影响。

有关事件的初步资料如下：

2014 年 12 月 16 日，大亚湾核电站一号机组保持满功率运行，按计划执行定期试验。期间，由于一个继电器故障，导致其中一台主泵停止运行，反应堆自动保护系统因此启动，令一号机组安全停运。运行人员及时采取相应措施，进行检查并更换有关继电器。大亚湾核电站一号机组已根据程序规定，在检查合格后恢复安全运行。目前，大亚湾核电站的机组均保持安全稳定状态，事件亦没有对香港客户的供电构成任何影响。

核电站根据国际原子能机构的「国际核事件分级表」，将事件评定为「非等级核电站运行事件」（又称为零级运行事件），即对核安全没有影响。事件也没有对电站的员工健康、及附近地区的公众和环境构成任何影响。大亚湾核电机组的营运者，大亚湾核电运营管理有限责任公司（运营公司）亦已向国家核安全局通报有关事件。

根据运营公司及港核投于 2011 年确定的对外信息发布的安排，当发现大亚湾核电站发生非紧急「核电站运行事件」后，会于两个工作天内，透过运营公司的网站（[www.dnmc.com.cn](http://www.dnmc.com.cn)）发布有关运行事件的资料。港核投亦将于同一时间，在其网站（[www.hknuclear.com](http://www.hknuclear.com)）上载事件的摘要，以供公众参阅，旨在加强与市民的沟通，及进一步提高公众对核电站运作的了解。

香港核电投资有限公司（港核投）

港核投于 1983 年成立，是中电控股有限公司（中电）的全资附属公司。港核投是广东核电合营有限公司的投资者之一。合营公司拥有位于中国广东省的广东大亚湾核电站。核电站每年七成的发电量供应予香港，满足约四份一的本地用电需求，有助中电多年来保持良好的环保表现，并以相宜及具竞争力的电价，向客户提供高度可靠的卓越电力服务。

- 完 -

传媒查询，请联络：

高级公共事务经理

区嘉琪小姐

电话：(852) 2678 8189

传真：(852) 2678 8361

传呼：(852) 7116 3131 A/C 3388

电邮：[vivian.au@clp.com.hk](mailto:vivian.au@clp.com.hk)

附图:

国际原子能机构制定的「国际核事件分级表」

